

		сти", п.2,13 табл.№6 СНИП 2.04.02-84*		
2.	На объекте предусмотреть и вывести сигнал от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.	ст.83 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 01.03.2019	
3.	Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании школы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно- сметной документацией. Представить проектно-сметную документацию по выполнению монтажных работ автоматической пожарной сигнализации (АПС ) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).	п.61 ППР РФ №390	До 01.03.2019	
4.	Заключить договора по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации.	п. 63 ППР РФ	До 01.03.2019	
5.	Расстояние от осветительных проводов до кабелей пожарной сигнализации должно быть не менее 0.5м.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ, п. 13.п.15.15. СП 5.13130.2009	До 01.03.2019	
6.	Пожарный щит укомплектовать набором первичных средств пожаротушения (установить бочку для хранения воды, рядом с пожарным щитом с общим объемом не менее 0,2 куб. м. установить ящик для песка имеющий объем 0,5 куб. метров укомплектованный совковой лопатой).	п. 483 ППР РФ ППРФ № 390	До 01.03.2019	
7.	Здание школы обеспечить достаточным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно приложениям № 1 и 2.	п. 70 ППР РФ ППРФ № 390, Прил. №1 п. 465. ППР РФ ППРФ № 390	До 01.03.2019	
8.	По периметру кровли здания спортзала установить ограждения.	ст. 4, ст.90 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ, п.8.11 СНИП 21.01-97*	До 01.03.2019	
9.	Наружные пожарные лестницы и ограждения по периметру кровли должны быть подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет.	п.24 ППР РФ ППРФ № 390	До 01.03.2019	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий (ч. 1 ст. 6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.):**